

全熱交換ユニット 照合表

製品形名 LGH-35RS4 (50/60Hz) LGH-35RS4D (50/60Hz)
 LGH-35RX4 (50/60Hz) LGH-35RX4D (50/60Hz)

(1/1)

製造者名 三菱電機株式会社

項目	設計仕様	製造者仕様
一般事項	形式 天井隠ぺい形全熱交換ユニット	同左 (但し500m ³ /h未満の為、対象外)
構成	騒音レベル ・ 1,000m ³ /h未満では45dB(A)以下 ・ 1,000m ³ /h以上2,000 m ³ /h未満では50dB(A)以下 ・ 2,000m ³ /h以上3,000 m ³ /h未満では67dB(A)以下 ・ 3,000m ³ /h以上6,000 m ³ /h以下では70dB(A)以下	31/32dB (特強ノッチ)
熱交換 エレメント	材質 [・難燃性 ・その他] 全熱交換効率 ・ 1,000m ³ /h未満では55%以上 ・ 1,000m ³ /h以上では60%以上	特殊加工紙 難燃性 暖房時 70 % 冷房時 68 %
塗装	製造者標準仕様の明細を記入	溶融亜鉛メッキ鋼板
付属品	イ. 運転表示灯及び操作スイッチ (特記による) ロ. 動力接続端子及び箱 ハ. 固定金具 ニ. 銘板	運転表示スイッチは別売 動力接続端子及び箱を標準装備 標準装備 標準装備
特記仕様		
後日提出する 図書	完成図 部 取扱説明書 部 試験成績書 部	_____
備考	○印のもの及び無印のものを適用する。 ・印のものは適用しない。 製造者仕様欄には明細を記載する。	_____

平成19年版「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」による。