

全熱交換ユニット 照合表

参考資料

形名 : LGH-50CS6 (50/60Hz) LGH-50CX6 (50/60Hz)

LGH-50CS6D (50/60Hz) LGH-50CX6D (50/60Hz)

製造者名 三菱電機株式会社

| 項目 | 設計仕様 | 製造仕様 | |
|----------|--|--------------------------|------|
| 一般事項 | <ul style="list-style-type: none"> ・処理風量が 500m³/h 以上 2,000m³/h 以下の天井隠ぺい形 (カセット形は除く) ・処理風量が 500m³/h 以上 6,000m³/h 以下の床置形 | 対象外 (天井カセット形全熱交換ユニット) | |
| | 全熱交換効率 <ul style="list-style-type: none"> ・55%以上 (風量が 1,000m³/h 未満) ・60%以上 (風量が 1,000m³/h 以上) | 暖房時 66 % 冷房時 63 % | |
| | 許容騒音レベル <ul style="list-style-type: none"> ・1,000m³/h 未満は 45dB (A) 以下 ・1,000m³/h 以上 2,000m³/h 未満は 50dB (A) 以下 ・2,000m³/h 以上 3,000m³/h 未満は 67dB (A) 以下 ・3,000m³/h 以上 6,000m³/h 未満は 70dB (A) 以下 | 36/36dB (特強ノッチ) | |
| 熱交換エレメント | 材質 [・難燃性 ・その他] | 特殊加工紙 難燃性 | |
| 電動機 | 製造者標準仕様の明細を記入 | 全閉形コンデンサ永久分相誘導電動機 | |
| 塗 装 | 製造者標準仕様の明細を記入 | 塗装なし (溶融亜鉛めっき鋼板) | |
| 付属品 | 運転表示灯及び操作スイッチ (特記による) <p style="text-align: right;">1 組</p> | 運転表示スイッチは別売 | |
| | 電源用端子台 | 一式 | 標準装備 |
| | 固定金具 (必要な場合) | 一式 | 標準装備 |
| | 銘板 | 一式 | 標準装備 |
| 特記仕様 | 照合表以外の要求事項を記載 | — | |
| 後日提出する図書 | 完成図 | 部 | |
| | 取扱説明書 | 部 | — |
| | 試験成績書 | 部 | |
| 備考 | | | |

○印のもの及び無印のものにより製作し、・印のものは適用しない。

使用しない単位・項目は、横線で消し、製造仕様欄には明細を記載する。

平成 22 年版「機械設備工事機材承諾図様式集」による。

N12HBGU0009