全熱交換ユニット　照合表

形名：LGH-50RDF6

製造者名　三菱電機株式会社

項目	設計仕様	製造仕様
一般事項	・処理風量が 500m³/h 以上 2,000m³/h 以下の天井隠ぺい形（カセット形は除く） ・処理風量が 500m³/h 以上 6,000m³/h 以下の床置形	処理風量が500m³/h以上2,000m³/h以下の天井隠ぺい形
	全熱交換効率 ・55%以上（風量が 1,000m³/h 未満） ・60%以上（風量が 1,000m³/h 以上）	暖房時 68.5　% 冷房時 64.5　%
	許容騒音レベル ・1,000m³/h 未満は 45dB(A)以下 ・1,000m³/h 以上 2,000m³/h 未満は 50dB (A)以下 ・2,000m³/h 以上 3,000m³/h 未満は 67dB (A)以下 ・3,000m³/h 以上 6,000m³/h 未満は 70dB (A)以下	35/37dB（強ﾉｯﾁ）
熱交換エレメント	材質〔・難燃性　・その他〕	特殊加工紙　難燃性
電動機	製造者標準仕様の明細を記入	全閉形コンデンサ永久分相誘導電動機
塗　装	製造者標準仕様の明細を記入	塗装なし（溶融亜鉛めっき鋼板）
付属品	運転表示灯及び操作スイッチ（特記による）　1組 電源用端子台　一式 固定金具（必要な場合）　一式 銘板　一式	運転表示ｽｲｯﾁは別売 標準装備 標準装備 標準装備
特記仕様	照合表以外の要求事項を記載	—
後日提出する図書	完成図　部 取扱説明書　部 試験成績書　部	—
備考		

○印のもの及び無印のものにより製作し、・印のものは適用しない。
使用しない単位・項目は、横線で消し、製造仕様欄には明細を記載する。

平成２２年版「機械設備工事機材承諾図様式集」による。

N11HBGU0024