

全熱交換ユニット 照合表

製品形名 LGH-50RHP (50/60Hz)

(1/1)

製造者名 三菱電機株式会社

項目	設計仕様	製造者仕様
一般事項	形式 天井隠ぺい形全熱交換ユニット	対象外 (顕熱交換タイプ)
構成	騒音レベル <ul style="list-style-type: none"> ・ 1,000m³/h未満では45dB(A)以下 ・ 1,000m³/h以上2,000 m³/h未満では50dB(A)以下 ・ 2,000m³/h以上3,000 m³/h未満では67dB(A)以下 ・ 3,000m³/h以上6,000 m³/h以下では70dB(A)以下 	33/34dB (強ノッチ)
熱交換 エレメント	材質 [・難燃性 ・その他] 全熱交換効率 ・ 1,000m ³ /h未満では55%以上 ・ 1,000m ³ /h以上では60%以上	プラスチック 温度交換効率 67 % (顕熱交換タイプ)
塗装	製造者標準仕様の明細を記入	ポリエステル塗装鋼板
付属品	イ. 運転表示灯及び操作スイッチ (特記による) ロ. 動力接続端子及び箱 ハ. 固定金具 ニ. 銘板	運転表示スイッチは別売 動力接続端子及び箱を標準装備 標準装備 標準装備
特記仕様		
後日提出する 図書	完成図 取扱説明書 試験成績書	部 部 部 _____
備考	○印のもの及び無印のものを適用する。 ・印のものは適用しない。 製造者仕様欄には明細を記載する。	 _____

平成19年版「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」による。