

# 全熱交換ユニット 照合表

形名：LGH-N50RX（50/60Hz）

製造者名 三菱電機株式会社

| 項目         | 設計仕様  | 製造仕様   |      |
|------------|---|--|------|
| 一般事項 ★     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・処理風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 未満の天井隠ぺい形（カセット形は除く）</li> <li>・処理風量が 500m<sup>3</sup>/h 以上 6,000m<sup>3</sup>/h 以下の床置形</li> <li>・自動換気切換機能を有するもの</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・処理風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 未満の天井隠ぺい形</li> <li>・自動換気切換機能を有する</li> </ul> |      |
|            | 全熱交換効率 <ul style="list-style-type: none"> <li>・58%以上（風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 未満）</li> <li>・60%以上（風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 以上）</li> </ul>   | 暖房時 68.5 %<br>冷房時 68 %   |      |
|            | 許容騒音レベル<br>天井隠ぺい形（カセット形は除く） <ul style="list-style-type: none"> <li>・1,000m<sup>3</sup>/h 未満は 40dB(A) 以下</li> </ul> 床置形 <ul style="list-style-type: none"> <li>・1,000m<sup>3</sup>/h 未満は 45dB(A) 以下</li> <li>・1,000m<sup>3</sup>/h 以上 2,000m<sup>3</sup>/h 未満は 50dB(A) 以下</li> <li>・2,000m<sup>3</sup>/h 以上 3,000m<sup>3</sup>/h 未満は 67dB(A) 以下</li> <li>・3,000m<sup>3</sup>/h 以上 6,000m<sup>3</sup>/h 未満は 70dB(A) 以下</li> </ul> | 36 / 35 dB（特強ノッチ）  |      |
| 熱交換エレメント ★ | 材質〔・難燃性（JIS Z 2150 又は JIS A 1322）<br>・その他〕  | 特殊加工紙 難燃性（JIS A 1322）  |      |
| 電動機        | 製造者標準仕様の明細を記入   | 全閉形コンデンサ永久分相誘導電動機  |      |
| 塗 装        | 製造者標準仕様の明細を記入   | 塗装なし（溶融亜鉛めっき鋼板）  |      |
| 付属品 ★      | 運転表示灯及び操作スイッチ（特記による）<br>1 組   | 別売   |      |
|            | 電源用端子台  | 一式   | 標準装備 |
|            | 固定金具（必要な場合）   | 一式   | 標準装備 |
|            | 銘板  | 一式   | 標準装備 |
| 特記仕様       | 照合表以外の要求事項を記載   | —  |      |
| 後日提出する図書   | 完成図   | 部  | —    |
|            | 取扱説明書   | 部  |      |
|            | 試験成績書   | 部  |      |
| 備考         |   |  |      |

○印のもの及び無印のものにより製作し、・印のものは適用しない。  
 使用しない単位・項目は、横線で消し、製造仕様欄には明細を記載する。

[平成 28 年版]

平成 28 年版「機械設備工事機材承諾図様式集」による。

N17HBGT0076