

照合表  
全熱交換ユニット

(1/2)

形名：LGH-N15RX3D、RS3D (50/60Hz)

製造者名 三菱電機株式会社

| 項目         | 設計仕様  | 製造仕様   |
|------------|---|--|
| 一般事項 ★     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・処理風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 未満の天井隠ぺい形 (カセット形は除く)</li> <li>・処理風量が 500m<sup>3</sup>/h 以上 6,000m<sup>3</sup>/h 以下の床置形</li> <li>・自動換気切換機能を有するもの</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・処理風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 未満の天井隠ぺい形</li> <li>・自動換気切換機能を有する</li> </ul> |
|            | 全熱交換効率 <ul style="list-style-type: none"> <li>・58%以上 (風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 未満)</li> <li>・60%以上 (風量が 1,000m<sup>3</sup>/h 以上)</li> </ul>   | 暖房時 75.5 %<br>冷房時 64.5 %   |
|            | 許容騒音レベル<br>天井隠ぺい形 (カセット形は除く) <ul style="list-style-type: none"> <li>・1,000m<sup>3</sup>/h 未満は 40dB (A) 以下</li> </ul> 床置形 <ul style="list-style-type: none"> <li>・1,000m<sup>3</sup>/h 未満は 45dB (A) 以下</li> <li>・1,000m<sup>3</sup>/h 以上 2,000m<sup>3</sup>/h 未満は 50dB (A) 以下</li> <li>・2,000m<sup>3</sup>/h 以上 3,000m<sup>3</sup>/h 未満は 67dB (A) 以下</li> <li>・3,000m<sup>3</sup>/h 以上 6,000m<sup>3</sup>/h 以下は 70dB (A) 以下</li> </ul> 注 1. 天井隠ぺい形の機外静圧は、200Pa 以下の場合とする。<br>2. 床置形の機外静圧は、300Pa 以下の場合とする。 | 26.5 / 29 dB (強ノッチ)  |
| 熱交換エレメント ★ | 材質 [・難燃性 (JIS Z 2150 又は JIS A 1322) ・その他]   | 特殊加工紙 難燃性 (JIS A 1322)   |
| 電動機        | 製造者標準仕様の明細を記入   | 全閉形コンデンサ永久分相誘導電動機  |
| 塗 装        | 製造者標準仕様の明細を記入   | 塗装なし (溶融亜鉛めっき鋼板)   |
| 付属品 ★      | (ア) 運転表示灯及び操作スイッチ (特記による) 1組<br>(イ) 電源用端子台 一式<br>(ウ) 固定金具 (必要な場合) 一式<br>(エ) 銘板 一式   | 別売<br>標準装備<br>標準装備<br>標準装備   |

[令和元年版]

令和元年版「機械設備工事機材承諾図様式集」による。

N20HBGT0027

照合表  
全熱交換ユニット

(2/2)

形名：LGH-N15RX3D、RS3D (50/60Hz)

製造者名 三菱電機株式会社

| 項目       | 設計仕様                        | 製造仕様 |
|----------|-----------------------------|------|
| 特記仕様     | 照合表以外の要求事項を記載               | —    |
| 後日提出する図書 | 完成図 部<br>取扱説明書 部<br>試験成績書 部 | —    |
| 備考       |                             |      |

○印のもの及び無印のものにより製作し、・印のものは適用しない。  
使用しない単位・項目は、横線で消し、製造仕様欄には明細を記載する。

[令和元年版]