

照合表
全熱交換ユニット

(1/2)

形名：LGH-N35RXW2、LGH-RN35RXV2(D)

製造者名 三菱電機株式会社

項目	設計仕様	製造仕様
一般事項 ★	<ul style="list-style-type: none"> ・処理風量が 1,000m³/h 未満の天井隠ぺい形（カセット形は除く） ・処理風量が 500m³/h 以上 6,000m³/h 以下の床置形 ・自動換気切換機能を有するもの 	<ul style="list-style-type: none"> ・処理風量が 1,000m³/h 未満の天井隠ぺい形 ・自動換気切換機能を有する
	全熱交換効率 <ul style="list-style-type: none"> ・58%以上（風量が 1,000m³/h 未満） ・60%以上（風量が 1,000m³/h 以上） 	暖房時 74.5 % 冷房時 65.5 %
	許容騒音レベル 天井隠ぺい形（カセット形は除く） <ul style="list-style-type: none"> ・1,000m³/h 未満は 40dB(A) 以下 床置形 <ul style="list-style-type: none"> ・1,000m³/h 未満は 45dB(A) 以下 ・1,000m³/h 以上 2,000m³/h 未満は 50dB(A) 以下 ・2,000m³/h 以上 3,000m³/h 未満は 67dB(A) 以下 ・3,000m³/h 以上 6,000m³/h 以下は 70dB(A) 以下 注 1. 天井隠ぺい形の機外静圧は、200Pa 以下の場合とする。 2. 床置形の機外静圧は、300Pa 以下の場合とする。	28.5 dB（強ノッチ）
熱交換エレメント ★	材質〔・難燃性（JIS Z 2150 又は JIS A 1322） ・その他〕	特殊加工紙 難燃性（JIS A 1322）
電動機	製造者標準仕様の明細を記入	DC ブラシレスモーター
塗 装	製造者標準仕様の明細を記入	塗装なし（溶融亜鉛めっき鋼板）
付属品 ★	(ア) 運転表示灯及び操作スイッチ（特記による） 1組 (イ) 電源用端子台 一式 (ウ) 固定金具（必要な場合） 一式 (エ) 銘板※ 一式	別売 標準装備 標準装備 標準装備

[令和4年版]

令和4年版「機械設備工事機材承諾図様式集」による。

N23HBGT0055A

照合表
全熱交換ユニット

(2/2)

形名：LGH-N35RXW2、LGH-RN35RXV2(D)

製造者名 三菱電機株式会社

項目	設計仕様	製造仕様
特記仕様	照合表以外の要求事項を記載	—
後日提出する図書	完成図 部 取扱説明書 部 試験成績書 部	—
備考		

○印のもの及び無印のものにより製作し、・印のものは適用しない。
使用しない単位・項目は、横線で消し、製造仕様欄には明細を記載する。

[令和4年版]

令和4年版「機械設備工事機材承諾図様式集」による。

N23HBGT0055A