

全熱交換ユニット

形名 LGH-N15RX4

製造者名 三菱電機株式会社

項目	設計仕様	製造仕様
一般事項 ★	<ul style="list-style-type: none"> ・処理風量が 1,000m³/h 未満の天井隠ぺい形 (カセット形は除く) ・処理風量が 500m³/h 以上 6,000m³/h 以下の床置形 ・自動換気切換機能を有するもの 	<ul style="list-style-type: none"> ・処理風量が 1,000m³/h 未満の天井隠ぺい形 ・自動換気切換機能を有する
	全熱交換効率 <ul style="list-style-type: none"> ・58%以上(風量が 1,000m³/h 未満) ・60%以上(風量が 1,000m³/h 以上) 	暖房 75.5% 冷房 64.5%
	許容騒音レベル 天井隠ぺい形(カセット形は除く) <ul style="list-style-type: none"> ・1,000m³/h 未満は 40dB(A)以下 床置形 <ul style="list-style-type: none"> ・1,000m³/h 未満は 45dB(A)以下 ・1,000m³/h 以上 2,000m³/h 未満は 50dB (A)以下 ・2,000m³/h 以上 3,000m³/h 未満は 67dB (A)以下 ・3,000m³/h 以上 6,000m³/h 以下は 70dB (A)以下 注 1. 天井隠ぺい形の機外静圧は、 200Pa 以下の場合とする。 2. 床置形の機外静圧は、300Pa 以下の 場合とする。	50Hz 強ノッチ 26.5dB 60Hz 強ノッチ 29dB
熱交換エレメント ★	材質〔・難燃性(JIS Z 2150 又は JIS A 1322) ・その他〕	特殊加工紙 難燃性(JIS A 1322)
電動機	製造者標準仕様の明細を記入	全閉形コンデンサ永久分相誘導電動機
塗装	製造者標準仕様の明細を記入	塗装なし(溶融亜鉛めっき鋼板)

[令和4年版]

令和4年版「機械設備工事機材承諾図様式集」による。

N23HBGT0066A

照合表
全熱交換ユニット
形名 LGH-N15RX4

(2/2)

製造者名 三菱電機株式会社

項目	設計仕様	製造仕様
附属品 ★	(ア) 運転表示灯及び操作スイッチ(特記による) 1組 (イ) 電源用端子台 一式 (ウ) 固定金具(必要な場合) 一式 (エ) 銘板 一式	別売 標準装備 標準装備 標準装備
特記仕様	照合表以外の要求事項を記載	—
後日提出する図書	完成図 部 取扱説明書 部 試験成績書 部	—
備考		

[令和4年版]

令和4年版「機械設備工事機材承諾図様式集」による。

N23HBGT0066A