

評 価 書

設備機材名

全熱交換器

②全熱交換ユニット

申請シリーズ 11シリーズ
(評価書別紙参照)

申請者名

三菱電機株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

製造所名

三菱電機株式会社 中津川製作所
(所在地) 岐阜県中津川市駒場町1番3号
IS09001・IS014001登録工場

株式会社ソーワテクニカ
(所在地) 岐阜県中津川市茄子川中垣外1646番地45
IS09001・IS014001登録工場
(LP, LF, LB, LPB)

納入地区及び
アフターサービス地区

全国

申請のあった上記設備機材について、下記のとおり評価する。

令和5年3月31日

一般社団法人 公共建築協会

会 長 春 田 浩 司

記



1 評価の結果

本設備機材について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしているとする。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」に適合する品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

2 評価の前提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

3 評価書の有効期間

本評価書の有効期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。

評価書別紙

1/1

設備機材名

全熱交換器

②全熱交換ユニット

申請者名

三菱電機株式会社

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	ろ材種類	風量条件 m ³ /h	備考
静止形 床置形	LF-□X2 ※2	難燃紙	1500～5000	
静止形 床置形	LB-□KX5 ※3	難燃紙	1500, 2000	加湿器付き
静止形 床置形	LP-□X4 ※1	難燃紙	2500, 5000	
静止形 床置形	LPB-□KX5-K ※4	難燃紙	3500, 5000	加湿器付き
静止形 天井隠ぺい形	LGH-N□RX3 ※5	難燃紙	150～800	
静止形 天井隠ぺい形	LGH-N□RX3D ※5	難燃紙	150～800	
静止形 天井隠ぺい形	LGH-N□RXW ※6	難燃紙	150～650	
静止形 天井隠ぺい形	LGH-N80RXV(D)	難燃紙	800	
静止形 天井隠ぺい形	LGH-RN□RXV(D) ※5	難燃紙	150～800	
静止形 天井隠ぺい形	LGH-N□RKX2 ※5	難燃紙	150～800	加湿器付き
静止形 天井隠ぺい形	LGH-N□RKX2D ※5	難燃紙	150～800	加湿器付き

LGH-N□は羽根材質が合成樹脂製である。

□は以下の通りとする。

※1 250, 500

※2 150, 200, 300, 400, 500

※3 150, 200

※4 350, 500

※5 15, 25, 35, 50, 65, 80

※6 15, 25, 35, 50, 65