

評価書

設備機材名

送風機類

遠心送風機(多翼形送風機)
申請シリーズ 2シリーズ
(評価書別紙参照)

申請者名

三菱電機株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内三丁目7番3号

製造所名

株式会社協信

(所在地) 岐阜県中津川市手賀野339-2

納入地区及び

全国

777-サービス地区


申請のあった上記設備機材について、下記のとおり評価する。

平成19年4月1日

社団法人 公共建築協会

会長 照井 進

記



1 評価の結果

本設備機材について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

- (1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」に適合する品質・性能が確保されている。
- (2) 適切な品質管理・製造管理が行われている。
- (3) 納入体制が整備されている。
- (4) アフターサービス体制が整備されている。

2 評価の前提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

3 評価の有効期間

本評価の有効期間は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までとする。

送風機類／遠心送風機(多翼形送風機)

申請者等情報	評価対象設備機材及び製造所	納入地区及び問い合わせ先
<p>申請者名 三菱電機株式会社</p> <p>所在地 〒100-8310 東京都千代田区丸の内 二丁目7番3号</p> <p>連絡先 TEL 03-3218-2111</p> <p>評価番号 953-00901506</p> <p>評価の有効期間 2007/04/01 2010/03/31</p>	<p>種類 片吸込形 詳細事項(488頁参照)</p> <p>製造所 株式会社協信</p>	<p>三菱電機(株)</p> <p>北海道 (支) 011-212-3794</p> <p>東北 (支) 022-216-4559</p> <p>関東 (本) 03-3218-6650</p> <p>北陸 (支) 076-233-5501</p> <p>中部 (支) 052-565-3345</p> <p>近畿 (支) 06-6347-2876</p> <p>中国 (支) 082-248-5345</p> <p>四国 (支) 087-825-0072</p> <p>九州 (支) 092-721-2236</p> <p>沖縄 (支) 092-721-2236</p>

設備機材名

送風機類
遠心送風機(多翼形送風機)

申請者名

三菱電機株式会社

申請品の種類等は下記のとおりである

種類	形式	呼び番号	温度範囲	構造・形式条件等
片吸込形	BE	No.1/2	10~50 ℃	片持形, 屋内用
片吸込形	BF	No1/2~No4 1/2	10~50	片持形, 屋内用

製造所：(株)協信

注) なお詳細は評価名簿による。

PUBLIC BLDGS. A.