

騒音分析成績書

騒音計 NL-21
 周囲温度
 騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2011-08-09

被測定物 AH-0807S-X (60Hz)

備考 吹出口 斜め前方45° 1.5m

騒音値	
Hi	32.0 (dB-A)
Lo	22.0 (dB-A)

