

騒音分析計算書

騒音計 NL-21
 周囲温度 25dB以下
 騒音測定場所 無響室
 試験日

被測定物 AH-1312S₂-X
 備考 吹出口 斜め前方45° 1.5m
単相 100V 50Hz
 騒音値
 Hi 33.0 (dB-A)
 Lo 24.0 (dB-A)

