

騒音分析計算書

騒音計 NL-21
 周囲温度 25dB以下
 騒音測定場所 無響室
 試験日

被測定物 AH-3009SA-SC
 備考 単相 100V 60Hz
吹出口 斜め前方45° 1.5m

