


# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BF-17T<sub>5</sub> (60Hz)

備考 側面騒音 (1.5m)

定格静圧  
 0 (Pa)



# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BF-17T<sub>5</sub> (60Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧  
 0 (Pa)

