


騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-1000TU₂ (50Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

定格静圧	騒音値
205 (Pa)	45.0 (dB-A)




騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-1000TU₂ (50Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧	騒音値
205 (Pa)	61.0 (dB-A)



騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-1000TU₂ (50Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧	騒音値
205 (Pa)	69.5 (dB-A)

