


# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 2.5dB以下  
 測定場所 大型無響室  
 試験日 2002.3.25  
 測定者 本田

被測定物 BFS-100SY (60Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 245 (Pa) 37.5 (dB)



# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA - 20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 大型無響室  
 試験日 2002.3.25  
 測定者 本田

被測定物 BFS-100SY (60Hz)  
 備考 吸込騒音 (1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 245 (Pa) 47.5 (dB)

