

騒音分析成績書


騒音計測場所日
 音騒音計測場所日
 暗騒音計測場所日
 測定場所日
 試験日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/1/31

被測定物 **BFS-100TG (50Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	145 (Pa)	32.5 (dB-A)
弱:	92 (Pa)	30.0 (dB-A)




騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2018/1/31

被測定物 BFS-100TG (50Hz)
備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	145 (Pa)	42.0 (dB-A)
弱:	92 (Pa)	37.5 (dB-A)



騒音分析成績書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2018/1/31

被測定物 BFS-100TG (50Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	145 (Pa)	57.0 (dB-A)
弱:	92 (Pa)	51.0 (dB-A)

