


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-10

被測定物 **BFS-100TUC (60Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	255 (Pa)	34.0 (dB-A)
Lo:	126 (Pa)	26.0 (dB-A)




騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-10

被測定物 **BFS-100TUC (60Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	255 (Pa)	37.0 (dB-A)
Lo:	126 (Pa)	30.0 (dB-A)



騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度 -
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-100TUC (60Hz)**

備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	255 (Pa)	58.0 (dB-A)
Lo:	126 (Pa)	50.0 (dB-A)

