


# 騒音分析成績書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 UR無響室  
 試験日 2018/1/8

被測定物 BFS-120SUG (60Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	265 (Pa)	32.5 (dB-A)
弱:	179 (Pa)	31.0 (dB-A)




# 騒音分析成績書

騒音計音計  
暗騒音騒音  
測定場所 25dB以下  
試験 日 UR無響室  
2018/1/8

被測定物 BFS-120SUG (60Hz)  
備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	265 (Pa)	41.0 (dB-A)
弱:	179 (Pa)	38.5 (dB-A)



# 騒音分析成績書

騒音計音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 UR無響室  
 試験日 2018/1/8

被測定物 BFS-120SUG (60Hz)  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	265 (Pa)	58.0 (dB-A)
弱:	179 (Pa)	54.0 (dB-A)

