


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-11

被測定物 **BFS-120TC (50Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	200 (Pa)	34.5 (dB-A)
Lo:	111 (Pa)	29.0 (dB-A)




騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2006-04-11

被測定物 **BFS-120TC (50Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	200 (Pa)	45.5 (dB-A)
Lo:	111 (Pa)	38.0 (dB-A)



騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-11

被測定物 **BFS-120TC (50Hz)**
備考 吹出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧		騒音値	
Hi:	200 (Pa)	58.0 (dB-A)	
Lo:	111 (Pa)	49.0 (dB-A)	

