


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 騒音 25 dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2008-9-16

被測定物 **BFS-120THU (60Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
Hi:	265 (Pa)	35.0 (dB-A)
Lo:	119 (Pa)	28.5 (dB-A)




騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 騒音 25 dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2008-9-16

被測定物 **BFS-120THU (60Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	265 (Pa)	41.5 (dB-A)
Lo:	119 (Pa)	35.0 (dB-A)



騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2008-9-16

被測定物 **BFS-120THU (60Hz)**

備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	265 (Pa)	47.0 (dB-A)
Lo:	119 (Pa)	37.0 (dB-A)

