

騒音分析成績書


騒音計測場所日
 音騒音計測場所日
 暗騒音計測場所日
 試験場所日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/1/8

被測定物 **BFS-150SG (50Hz)**

備考 **側面騒音 (1.5m)**

	定格静圧	騒音値
強:	180 (Pa)	36.5 (dB-A)
弱:	145 (Pa)	36.0 (dB-A)




騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/1/8

被測定物
 BFS-150SG (50Hz)
 備考
 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	180 (Pa)	49.0 (dB-A)
弱:	145 (Pa)	46.0 (dB-A)



騒音分析成績書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2018/1/8

被測定物 BFS-150SG (50Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	180 (Pa)	61.5 (dB-A)
弱:	145 (Pa)	59.5 (dB-A)

