


騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-240TA₂ (60Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

| 定格静圧 | 騒音値 |
|----------|-------------|
| 410 (Pa) | 42.5 (dB-A) |




騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-240TA₂ (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

| 定格静圧 | 騒音値 |
|----------|-------------|
| 410 (Pa) | 51.5 (dB-A) |



騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 騒音値 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-240TA₂ (60Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧 410 (Pa) 騒音値
 69.0 (dB-A)

