


# 騒音分析計算書

騒音計 NA-20  
 騒音値 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-450TUA<sub>2</sub> (60Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)

定格静圧	騒音値
380 (Pa)	43.0 (dB-A)




# 騒音分析計算書

騒音計 NA-20  
 騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-450TUA<sub>2</sub> (60Hz)  
 備考 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧	騒音値
380 (Pa)	53.5 (dB-A)



# 騒音分析計算書

騒音計 NA-20  
 騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-450TUA<sub>2</sub> (60Hz)  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧	騒音値
380 (Pa)	73.0 (dB-A)

