


騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-450TX₂ (60Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

定格静圧	騒音値
380 (Pa)	48.0 (dB-A)




騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-450TX₂ (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧	騒音値
380 (Pa)	65.0 (dB-A)



騒音分析計算書

騒音計 NA-20
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-450TX₂ (60Hz)

備考 吹出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧	騒音値
380 (Pa)	72.0 (dB-A)

