


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2006-11-23

被測定物 **BFS-450TX (60Hz)**
 備考 側面騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 380 (Pa) 48.0 (dB-A)



騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA-20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2006-11-23

被測定物 **BFS-450TX (60Hz)**
 備考 吸込騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 380 (Pa) 65.0 (dB-A)

