


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA - 20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 1998.9.9

被測定物 **BFS-50SSU** (60Hz)

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	157 (Pa)	29.5 (dB-A)
Lo:	91 (Pa)	25.5 (dB-A)



# 騒音分析成績書

ES No \_\_\_\_\_  
 騒音計 NA-20  
 周囲温度 -  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 1998.9.9

被測定物 **BFS-50SSU (60Hz)**

備考 吹出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	157 (Pa)	41.0 (dB-A)
Lo:	91 (Pa)	34.0 (dB-A)

