


# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-50SSUA<sub>2</sub> (60Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)

定格静圧  
 強: 190 (Pa)  
 弱: 120 (Pa)




# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-50SSUA<sub>2</sub> (60Hz)  
 備考 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧  
 強: 190 (Pa)  
 弱: 120 (Pa)



# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-50SSUA<sub>2</sub> (60Hz)  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧  
 強: 190 (Pa)  
 弱: 120 (Pa)

