


# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2006-04-01

被測定物 **BFS-50SUC (60Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	157 (Pa)	24.0 (dB-A)
Lo:	81 (Pa)	19.5 (dB-A)




# 騒音分析成績書

E S No  
騒音計 NA-20  
周囲温度  
暗騒音 25dB以下  
測定場所 無響室  
試験日 2006-04-01

被測定物 **BFS-50SUC (60Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	157 (Pa)	29.5 (dB-A)
Lo:	81 (Pa)	25.0 (dB-A)



# 騒音分析成績書

E S No  
 騒音計 NA-20  
 周囲温度  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室  
 試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-50SUC (60Hz)**  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)  
 定格静圧 騒音値  
 Hi: 157 (Pa) 49.0 (dB-A)  
 Lo: 81 (Pa) 40.5 (dB-A)

