


# 騒音分析計算書

騒音計 NA-20  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-550TX<sub>2</sub> (50Hz)  
 備考 側面騒音 (1.5m)

定格静圧	騒音値
200 (Pa)	49.0 (dB-A)




# 騒音分析計算書

騒音計 NA-20  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-550TX<sub>2</sub> (50Hz)  
 備考 吸込騒音 (1.5m)

定格静圧	騒音値
200 (Pa)	68.0 (dB-A)



# 騒音分析計算書

騒音計 NA-20  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-550TX<sub>2</sub> (50Hz)

備考 吹出騒音 (斜め45° 1.5m)

定格静圧	騒音値
200 (Pa)	71.0 (dB-A)

