

騒音分析成績書


騒音計測場所日
 音騒音計測場所日
 暗騒音計測場所日
 測定場所日
 試験場所日

NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/2/2

被測定物 **BFS-65SG (60Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	29.0 (dB-A)
弱:	91 (Pa)	23.0 (dB-A)




騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2018/2/2

被測定物 BFS-65SG (60Hz)

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	38.0 (dB-A)
弱:	91 (Pa)	32.0 (dB-A)



騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2018/2/2

被測定物 BFS-65SG (60Hz)
備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	157 (Pa)	51.0 (dB-A)
弱:	91 (Pa)	43.0 (dB-A)

