


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-65SUG₂ (50Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	118 (Pa)	23.0 (dB-A)
弱:	79 (Pa)	20.0 (dB-A)




騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-65SUG₂ (50Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	118 (Pa)	28.0 (dB-A)
弱:	79 (Pa)	25.0 (dB-A)



騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-65SUG₂ (50Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	118 (Pa)	51.0 (dB-A)
弱:	79 (Pa)	44.0 (dB-A)

