


騒音分析成績書

騒音計測場所日
 計音所日
 NL-52
 25dB以下
 UR無響室
 2018/2/5

被測定物
 BFS-90SUG (60Hz)
 備考
 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	206 (Pa)	29.0 (dB-A)
弱:	116 (Pa)	24.5 (dB-A)




騒音分析成績書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 UR無響室
 試験日 2018/2/5

被測定物 BFS-90SUG (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	206 (Pa)	34.5 (dB-A)
弱:	116 (Pa)	29.5 (dB-A)



騒音分析成績書

騒音計音計
暗騒音騒音
測定場所25dB以下
試験日UR無響室
2018/2/5

被測定物 BFS-90SUG (60Hz)
備考 吐出騒音(斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	206 (Pa)	55.0 (dB-A)
弱:	116 (Pa)	49.0 (dB-A)

