


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-90TG₂ (50Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	128 (Pa)	32.0 (dB-A)
弱:	77 (Pa)	28.0 (dB-A)




騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-90TG₂ (50Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	128 (Pa)	40.0 (dB-A)
弱:	77 (Pa)	35.0 (dB-A)



騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-90TG₂ (50Hz)
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	128 (Pa)	55.0 (dB-A)
弱:	77 (Pa)	47.0 (dB-A)

