


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-07

被測定物 **BFS-90TUC (50Hz)**

備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	137 (Pa)	30.5 (dB-A)
Lo:	80 (Pa)	24.5 (dB-A)




騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2006-04-07

被測定物 **BFS-90TUC (50Hz)**

備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
Hi:	137 (Pa)	33.5 (dB-A)
Lo:	80 (Pa)	29.0 (dB-A)



騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA-20
周囲温度
暗騒音 25dB以下
測定場所 無響室
試験日 2009-4-15

被測定物 **BFS-90TUC (50Hz)**
備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)
定格静圧 騒音値
Hi: 137 (Pa) 55.0 (dB-A)
Lo: 80 (Pa) 47.0 (dB-A)

