

# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 騒音値 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BG-30TR<sub>5</sub> (60Hz)  
 備考 側面騒音 1.5m (側面騒音は吹出口後方)  
60Hz  
 静圧 騒音値  
196 (Pa) 64.0 (dB-A)

