

# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 騒音値 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BG-38TR<sub>5</sub> (50Hz)  
 備考 側面騒音 1.5m (側面騒音は吹出口後方)  
50Hz  
 静圧 騒音値  
392 (Pa) 59.0 (dB-A)

