

騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 BG-38TR₅ (60Hz)
 備考 側面騒音 1.5m (側面騒音は吹出口後方)
60Hz
 静圧 騒音値
392 (Pa) 67.0 (dB-A)

