

騒音分析成績書

騒音計 NL-52
 周囲温度 25dB以下
 騒音 大型無響室
 測定場所 2012-04-06
 試験日

被測定物 BG-38TR
 備考 側面騒音 1.5m (側面騒音は吹出口後方)
 50Hz
 静圧 騒音値
 392 (Pa) 59.0 (dB-A)

