

騒音分析成績書

騒音計 NL-52
 周囲温度
 騒音 25dB以下
 測定場所 大型無響室
 試験日 2012-04-06

被測定物 BG-38TR
 備考 側面騒音 1.5m (側面騒音は吹出口後方)
 60Hz
 静圧 騒音値
 392 (Pa) 67.0 (dB-A)

