


騒音分析成績書

E S No
騒音計 NA - 20
周囲温度
暗騒音
測定場所 屋外
試験日 2009-4-15

被測定物 **BH-38JTA3**

備考 側面騒音 (1.5 m)



定格静圧	196 (Pa)
50Hz	58 (dB-A)
60Hz	65 (dB-A)

