



騒音分析成績書



機種名 : C140-WB
 測定日 : 2005-3-4
 測定場所 : 通風型無響室

気温 : 20[°C]
 測定条件 : 100V, 60Hz, 強
 騒音 : 20dB以下(A特性)



機種名 : C140-WB
 測定日 : 2005-3-4
 測定場所 : 通風型無響室

騒音分析成績書
 気温 : 20[°C]
 測定条件 : 100V, 60Hz, 中
 騒音 : 20dB以下(A特性)



機種名 : C140-WB
 測定日 : 2005-3-4
 測定場所 : 通風型無響室

騒音分析成績書
 気温 : 20[°C]
 測定条件 : 100V, 60Hz, 弱
 騒音 : 20dB以下 (A特性)

