


騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 JF-200T3 (60Hz)
 備考 側面騒音 (1.5 m)
 定格静圧 騒音値
 305 (Pa) 47 (dB-A)



騒音分析成績書

E S No
 騒音計 NA - 20
 周囲温度
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室
 試験日 2009-4-15

被測定物 JF-200T3 (60Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)
 定格静圧 騒音値
 305 (Pa) 65 (dB-A)

