


騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 JFU-30SA₂ (50Hz)
 備考 側面騒音 (1.5m)

定格静圧
37 (Pa)



騒音分析計算書

騒音計 NL-52
 暗騒音 25dB以下
 測定場所 無響室

被測定物 JFU-30SA₂ (50Hz)
 備考 吸込騒音 (1.5m)
定格静圧
37 (Pa)

