


# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-150SUDC  
 備考 側面騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	215 (Pa)	33.5 (dB-A)
弱:	125 (Pa)	26.0 (dB-A)
微弱:	41 (Pa)	16.0 (dB-A)




# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-150SUDC  
 備考 吸込騒音 (1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	215 (Pa)	42.0 (dB-A)
弱:	125 (Pa)	34.5 (dB-A)
微弱:	41 (Pa)	21.0 (dB-A)



# 騒音分析計算書

騒音計 NL-52  
 暗騒音 25dB以下  
 測定場所 無響室

被測定物 BFS-150SUDC  
 備考 吐出騒音 (斜め45° 1.5m)

	定格静圧	騒音値
強:	215 (Pa)	62.5 (dB-A)
弱:	125 (Pa)	54.0 (dB-A)
微弱:	41 (Pa)	39.5 (dB-A)

