


# 三菱電機株式会社

	作成 '22-6-16 三宮	改定			
	検認 百瀬 柏原				

## ストレートシロッコファン耐震強度検討書

機種名 BFS-150SSUA<sub>2</sub>

<据付条件:天吊>



製品質量	W = 23.5kg
重心高さ	hG = 40.0cm
ボルトスパン	LA = 46.7cm
	LB = 55.5cm
ボルト-重心	LGA = 20.8cm
間距離	LGB = 20.9cm
ボルトサイズ	M10
ボルト数	n = 4本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

		1.0	1.5	2.0
設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	230.3 N	345.5 N	460.6 N
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	115.2 N	172.7 N	230.3 N
アンカーボルト引抜き力		ボルトスパン(RbA)		
$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ <p style="font-size: small;">* L: LA又はLB、LG: LGAまたはLGB、nt=n/2</p>	194.3 N	259.6 N	324.9 N	
	ボルトスパン(RbB)			
	190.6 N	250.1 N	309.5 N	
アンカーボルトせん断応力度				
$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ <p style="font-size: small;">ボルト断面積: A = 0.55 cm<sup>2</sup></p>	104.7 N/cm <sup>2</sup>	157.0 N/cm <sup>2</sup>	209.4 N/cm <sup>2</sup>	
<b>各アンカーの短期許容引抜荷重に対する安全率</b>				
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)				
短期許容引抜荷重: 3.8 kN	19.6 倍	14.6 倍	11.7 倍	
<b>各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率</b>				
ボルト(SS400)				
短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm <sup>2</sup>	96.5 倍	64.3 倍	48.2 倍	
ステンレスボルト(A2-50)				
短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm <sup>2</sup>	87.1 倍	58.1 倍	43.6 倍	
<b>以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M10 はいずれも十分な強度を有する</b>				

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」に遵守した施工をお願いします。

ストレートシロッコファン耐震強度検討書	N22KBGT0441-5	産業機器技術課
---------------------	---------------	---------