


三菱電機株式会社

	作成	'22-6-17 三宮	改定				
	検認	百瀬 柏原					

ストレートシロッコファン耐震強度検討書

機種名 BFS-80SKA₂

<据付条件:天吊>



製品質量	W = 11.1 kg
重心高さ	hG = 40.0 cm
ボルトスパン (短辺)	LA = 44.9 cm
(長辺)	LB = 45.2 cm
ボルトから重心までの距離	LGA = 22.5 cm
	LGB = 22.6 cm
ボルトサイズ	M10
ボルト数	n = 4本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	108.8 N	163.2 N	217.6 N
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	54.4 N	81.6 N	108.8 N
アンカーボルト引抜き力	$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ * L: LA又はLB, LG: LGAまたはLGB, nt=n/2	ボルトスパン短辺側(RbA)		
		89.2 N	120.3 N	151.3 N
		ボルトスパン長辺側(RbB)		
		88.9 N	119.8 N	150.7 N
アンカーボルトせん断応力度	$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ ボルト断面積: A = 0.55 cm ²	49.4 N/cm ²	74.2 N/cm ²	98.9 N/cm ²
各アンカーの短期許容引抜荷重に対する安全率				
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)		42.6 倍	31.6 倍	25.1 倍
短期許容引抜荷重: 3.8 kN				
各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率				
ボルト(SS400)		204.3 倍	136.2 倍	102.1 倍
短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²				
ステンレスボルト(A2-50)		184.4 倍	123.0 倍	92.2 倍
短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm ²				
以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M10 はいずれも十分な強度を有する				

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」に遵守した施工をお願いします。

ストレートシロッコファン耐震強度検討書	N22KBGT0440-6	産業機器技術課
---------------------	---------------	---------