


三菱電機株式会社

	作成 '22-6-16 石丸	改定			
	検認 百瀬、柏原	定			

片吸込形シロッコファン耐震強度検討書

機種名 **BG-30TR_s**

<据付条件:天吊>



製品質量	W = 61.0 kg
重心高さ	hG = 60.0 cm
ボルトスパン (長辺)	LA = 45.0 cm
(短辺)	LB = 34.0 cm
ボルトから重心までの距離	LGA = 22.1 cm
	LGB = 8.2 cm
ボルトサイズ	M12
ボルト数	n = 4 本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果				
設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	597.8 N	896.7 N	1195.6 N
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	298.9 N	448.4 N	597.8 N
アンカーボルト引抜力		ボルトスパン長辺側(RbA)		
$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ <p style="text-align: center;">* L: LA又はLB、LG: LGAまたはLGB、nt=n/2</p>		626.7 N	864.0 N	1101.3 N
		ボルトスパン短辺側(RbB)		
		867.7 N	1188.1 N	1508.6 N
アンカーボルトせん断応力度		186.8 N/cm ²	280.2 N/cm ²	373.6 N/cm ²
	$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ <p style="text-align: center;">ボルト断面積: A = 0.80 cm²</p>			
各アンカーの短期許容引抜荷重に対する安全率				
あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)		7.7 倍	5.6 倍	4.4 倍
		短期許容引抜荷重: 6.7 kN		
各ボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率				
ボルト(SS400)		54.1 倍	36.0 倍	27.0 倍
		短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²		
ステンレスボルト(A2-50)		48.8 倍	32.5 倍	24.4 倍
		短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm ²		
以上の計算結果において、上記のアンカーボルト M12 はいずれも十分な強度を有する				

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

※本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、

製品の耐震強度を保証するものではありません。

※「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」に遵守した施工をお願いします。

片吸込形シロッコファン耐震強度検討書	N22KBGT0447-1	産業機器技術課
--------------------	---------------	---------