


業務用ロスナイ耐震強度検討書

「LGH-N15RX3」耐震強度検討書



計算条件

お客様ご指定条件	
▶ 製品質量	W = 22.0 kg
▶ 重心高さ	hG = 500.0 mm
▶ 製品上面～天井面	355.5 mm
ボルトスパン	LA = 768.0 mm
	LB = 658.0 mm
▶ ボルトから重心までの距離	LGA = 384.0 mm
	LGB = 329.0 mm
▶ ボルトサイズ	M10
▶ ボルト総本数	n = 4 本
▶ 片側ボルト本数	ntA = 2 本
	ntB = 2 本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	0.22 kN	0.32 kN	0.43 kN
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	0.11 kN	0.16 kN	0.22 kN
アンカーボルト引抜き	$R_b = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times n_t}$ * L: LA又はLB、LG: LGAまたはLGB、nt: ntA又はntB	・ボルトスパンA側(RbA) 0.15 kN 0.20 kN 0.25 kN ・ボルトスパンB側(RbB) 0.16 kN 0.22 kN 0.27 kN		
アンカーボルトせん断応力度	$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ A: ボルト断面積 M10 0.55 cm ²	0.10 kN/cm ²	0.15 kN/cm ²	0.20 kN/cm ²

各アンカーボルトの短期許容引抜荷重に対する安全率

あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形) 施工方法: コンクリート厚さ120mm 埋込寸法45mm、限度100mm以下 短期許容引抜荷重: 3.8 kN	23.3 倍	17.5 倍	14.0 倍
---	--------	--------	--------

各アンカーボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率

ボルト(SS400) 短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²	103.1 倍	68.7 倍	51.5 倍
ステンレスボルト(A2-50) 短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm ²	93.1 倍	62.0 倍	46.5 倍

以上の計算結果において、上記アンカーボルトM10はいずれも十分な強度を有する

- ・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。
- ・本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。
- ・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」に遵守した施工をお願いします。