


業務用ロスナイ耐震強度検討書

「LGH-RN65RXV2(D)(既設:LGH-(N)65[RS5 / RS / RS2 / RS3](D)」耐震強度検討書



計算条件

お客様ご指定条件

▶ 製品質量	W =	43.0	kg	▶ ボルトから重心 までの距離	LGA =	413.0	mm
▶ 重心高さ	hG =	500.0	mm		LGB =	494.0	mm
▶ 製品天面～天井面 (ボルト据付面)		298.0	mm	▶ ボルトサイズ		M10	
ボルトスパン	LA =	895.0	mm	▶ ボルト総本数	n =	4	本
	LB =	1001.0	mm	▶ 片側ボルト本数	ntA =	2	本
					ntB =	2	本

各設計用標準震度、地域係数に対する計算結果

設計用標準震度	KS	1.0	1.5	2.0
地域係数	Z	1.0	1.0	1.0
設計用水平震度	KH=KS×Z	1.0	1.5	2.0
設計用水平地震力	FH=KH×W×9.8	0.42	0.63	0.84
設計用鉛直地震力	FV=FH/2	0.21	0.32	0.42
アンカーボルト引抜力		・ボルトスパンA側(RbA) 0.29 kN 0.38 kN 0.46 kN ・ボルトスパンB側(RbB) 0.27 kN 0.34 kN 0.42 kN		
アンカーボルトせん断応力度		0.19 kN/cm ² 0.29 kN/cm ² 0.38 kN/cm ²		
$Rb = \frac{FH \times hG + (W \times 9.8 + FV) \times (L - LG)}{L \times nt}$ * L: LA又はLB、LG: LGAまたはLGB、nt: ntA又はntB				
$\tau = \frac{FH}{n \cdot A}$ A: ボルト断面積 M10 0.55 cm ²				

各アンカーボルトの短期許容引抜荷重に対する安全率

あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形) 施工方法: コンクリート厚さ120mm 埋込寸法45mm、限度100mm以下 短期許容引抜荷重: 3.8 kN	13.2	倍	10.1	倍	8.2	倍
--	------	---	------	---	-----	---

各アンカーボルトの短期許容せん断応力度に対する安全率

ボルト(SS400) 短期許容せん断応力度: 10.1 kN/cm ²	52.7	倍	35.2	倍	26.4	倍
ステンレスボルト(A2-50) 短期許容せん断応力度: 9.12 kN/cm ²	47.6	倍	31.7	倍	23.8	倍

以上の計算結果において、上記アンカーボルトM10はいずれも十分な強度を有する

・「建築設備耐震設計・施工指針 2014年度版」を参照しています。

・本検討書は上記条件を元にしたアンカーボルトについての強度検討書であり、製品の耐震強度を保証するものではありません。